



Levanger kommune

Sakspapir

HOPLA AVLØPSRENSEANLEGG - NY UTSLIPPSLEDNING - FORPROSJEKT

Saksbehandler: Bjørn Sandvik	Arkivref: 2008/9600 - /
E-post: bjorn.sandvik@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052804	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Levanger formannskap	26.11.2008	146/08

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det framlagte forprosjekt for ny utslippsledning fra Hopla avløpsrenseanlegg med en kostnadsramme på kr. 1.700.000 godkjennes.
2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

6630 Rehab. renseanlegg 2007	kr. 1.000.000
6630 Avløpssanering havna 2008	” 200.000
6630 Levanger sentrum 2008	” 250.000
6630 Skogn sentrum 2008	” 250.000

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Utslippsledningen fra Hopla avløpsrenseanlegg ligger i dag på ca. 10 m dyp. Kloakken kommer delvis opp til overflaten og følger tidevannet ut og inn av Hoplafjorden. Det ble i 2007/2008 gjennomført en undersøkelse på konsekvenser for utslipp på forskjellig dyp for alle utslippsledninger i kommunen. Undersøkelsen konkluderte med at utslippet i Hoplafjorden bør ligge på ca. 25 m dyp.

Kostnadene med legging av ny utslippsledning til 25 m dyp er beregnet til kr. 1.700.000.

Vurdering:

Det vil ha stor betydning for miljøet i Hoplafjorden at utslippet fra renseanlegget føres lenger ut i fjorden og på større dyp. Anlegget er planlagt gjennomført i løpet av 2009 samtidig med forlenging av utslippsledningen på havna.

Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 1.700.000 og kan finansieres fra investeringsbudsjettet som følger:

6630 Rehab. renseanlegg 2007	kr. 1.000.000
6630 Avløpssanering havna 2008	” 200.000
6630 Levanger sentrum 2008	” 250.000
6630 Skogn sentrum 2008	” 250.000