



Levanger kommune
Møteinnkalling

Utvalg: Levanger formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.03.2007
Tid: 13:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 34, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksnr	Innhold
PS 33/07	Referatsaker
PS 34/07	Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.02.07
PS 35/07	Søknad om fritak fra verv - Inger Helene Haugen
PS 36/07	Videre arbeid med økonomiplan 2008-2011 - Oppfølging av dialogseminar 13. og 14. mars
PS 37/07	Korsbakken-Småland - Utsifting av vannledning - 1.etappe
PS 38/07	Ytterøy - Nytt høydebasseng - Forprosjekt

Levanger, den 16. mars 2007

Odd-E. Thraning
ordfører

PS 33/07 Referatsaker

- 10/07 Referat fra møte i Frostasting 12. februar 2007
- 11/07 Brev datert 07.02.07 fra Sør-Trøndelag skattefogdkontor. Levanger kommune - Kontrollrapport 2006 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
- 12/07 Brev datert 07.02.07 fra KS Nord-Trøndelag. Forvaltningsreformen - Prosess fram til fylkestingets behandling av inndelingsspørsmålet i juni 2007

PS 34/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.02.07



Levanger kommune
Sakspapir

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - INGER HELENE HAUGEN

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås	Arkivref: 2007/1209 - /
E-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052734	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Levanger formannskap	21.03.2007	35/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Inger Helene Haugen fritas fra sitt verv som medlem av forstanderskapet i Aasen Sparebank.

Som nytt medlem velges: _____

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Inger Helene Haugen, datert 5.2.07.

[Sparebanklovens §8](#)

[Vedtekter for Aasen Sparebank §3-3](#)

Saksopplysninger:

Inger Helene Haugen søker i brev av 5. februar d.å. om fritak som medlem av forstanderskapet i Aasen Sparebank, grunnet helsemessige årsaker.

Haugen er valgt inn som medlem av forstanderskapet for perioden 03-07, jfr. [f.sak 023/04.](#)

Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i [kommunelovens §15](#). 2. ledd lyder:

”Kommunestyret kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømme sine plikter i vervet».

Spørsmål om hvem som kan velges som medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet er behandlet i [Sparebanklovens §8](#).

Vedtektene for Aasen Sparebank [§3-3](#) har følgende bestemmelse:

Levanger kommunestyre velger hvert 4. år 6 medlemmer med varamedlemmer fra tidligere Åsen kommune i Levanger.

Vurdering:

Etter rådmannens vurdering fyller Inger Helene Haugen kriteriene for fritak fra sitt verv som medlem av Aasen Sparebanks forstanderskap.



Levanger kommune
Sakspapir

**VIDERE ARBEID MED ØKONOMIPLAN 2008-2011 - OPPFØLGING AV
DIALOGSEMINAR 13. OG 14. MARS**

Saksbehandler: Ola Stene	Arkivref: 2007/2200 - /
E-post: ola.stene@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052712	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Levanger formannskap	21.03.2007	36/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Innspill og drøftelser i møtet tas til etterretning, og brukes som grunnlag for rådmannens videre arbeidet med økonomiplanen 2008-2011.

Vedlegg:

Gruppebesvarelser fra dialogseminaret (utdeles i møtet)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

[Innlegg fra dialogseminaret i Åre 13.og 14. mars](#)

Saksopplysninger:

Under oppsummeringen av seminaret framkom ønske om mer tid til dialog før arbeidsmøtet med kommunestyret, ledere og tillitsvalgte 23. april

Vurdering:

Saken legges fram til drøfting i formannskapet.



Levanger kommune
Sakspapir

KORSBAKKEN-SMÅLAND - UTSKIFTING AV VANNLEDNING - 1.ETAPPE

Saksbehandler: Bjørn Sandvik	Arkivref: 2007/1713 - /M20
E-post: bjorn.sandvik@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052804	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Levanger formannskap	21.03.2007	37/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger på strekningen Korsbakken-Småland, 1.etappe med en kostnadsramme på kr. 1.700.000 godkjennes
2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:
6620 Utskifting ledninger 2007 kr. 1.700.000

Vedlegg:

Ingen



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Vannledningsnettets fra Korsbakken til Småland med forsyning fra Skogn sentrum består av gamle eternitt- og støpejernsledninger. Det er hyppige ledningsbrudd på dette nettet, noe som medfører store vedlikeholdskostnader. Abonentene får gjentatte avbrudd i vannforsyningen og ulemper med luft og farge på vannet like etter reparasjon.

Arbeidet med å skifte ut ledningsnettets er ganske omfattende, så det er fornuftig å gjennomføre utskiftingen gjennom flere etapper. I 1.etappe ønskes å ta de områdene med de største problemene. Det er området ved Korsbakken og kryssingen av jernbanen ved planovergangen i Skogn sentrum.



Kostnadene med denne etappen er beregnet til kr. 1.700.000,-.

Rigg	kr.	80.000
Materiell	”	380.000
Grøftekostnader	”	485.000
Rørpressing	”	265.000
Rehabilitering av veg	”	200.000
Erstatninger	”	40.000
Prosjektering/byggeledelse	”	135.000
Uforutsett	”	115.000
Sum	kr.	1.700.000

Det er avsatt kr. 2.100.000 på investeringsbudsjettet for 2007 til utskifting av vannledninger.

Vurdering:

Det er viktig at det er minst mulig lekkasjer på ledningsnettene bl.a. for å holde driftskostnadene nede. Det er også viktig med hensyn på vannkvaliteten da lekkasjer og reparasjon av lekkasjer øker mulighetene for å få forurensninger i vannet.

Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 1.700.000 og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet:

6620 Utskifting av ledninger 2007 kr. 1.700.000



Levanger kommune
Sakspapir

YTTERØY - NYTT HØYDEBASSENG - FORPROSJEKT

Saksbehandler: Bjørn Sandvik	Arkivref: 2007/946 - /M14
E-post: bjorn.sandvik@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052804	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Levanger formannskap	21.03.2007	38/07

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Det framlagte forprosjekt for nytt høydebasseng med en kostnadsramme på kr. 2.580.000 godkjennes.
2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

6620 Høydebasseng Ytterøy	2005	kr. 1.000.000
6620 Høydebasseng Ytterøy	2006	kr. 700.000
6620 Renovering pumpestasjoner	2007	kr. 600.000
6620 Utsifting ledninger	2007	kr. 280.000

Vedlegg:

1. Oversiktskart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Ytterøy vannverk består i dag av en borebrønn i fjell ved Berg, et høydebasseng ved skolen og ledning mellom disse. I tillegg er det et mindre ledningsnett som dekker abonnenten i området rundt skolen. Høydebassenget er av dårlig standard og vann lekker ut og inn bassenget avhengig av den til enhver tid gjeldende grunnvannstand rundt bassenget. Bassenget ligger også for lavt høydemessig slik at trykket til abonnentene er svært dårlig. Bassenget størrelse er for lite til at det dekker krav om brannvannsdekning. Anlegget oppfyller heller ikke kravet om to hygieniske barrierer, så Mattilsynet har krevd at det installeres UV-anlegg for å oppfylle dette kravet.

Dagens vannforsyning består av en grunnvannsbrønn med en pumpe. Vannforsyningen er derfor noe sårbar dersom det skulle oppstå pumpevikt. Da fjellbrønnen ved Berg ble etablert i 1995, ble det først boret et hull like bak skolen. Denne ble ikke tatt i bruk da kapasiteten på brønnen var for liten i forhold til forbruket.

Det er nå utarbeidet planer om å etablere et nytt høydebasseng på 50 m³ ved Reithaugen på eiendommen Gilberg nedre. Det må da graves en vannledning mellom bassenget og skolen for å knytte det nye bassenget til eksisterende ledningsnett. Planen omfatter

videre prøvepumping av brønnen ved skolen. Dersom denne viser tilfredsstillende vannkvalitet, vil denne bli tatt i bruk som en supplering til brønnen ved Berg, og som en sikkerhet i forbindelse med evt. pumpevikt ved Berg.

Anlegget er kostnadsregnet til kr. 2.580.000.

Rigg	kr.	105.000
Ledningsmateriell	”	160.000
Grøftkostnader, tomtarbeid	”	600.000
Prøvepumping, klargjøring av brønn	”	145.000
Basseng, ventilkammer, overbygg	”	1.030.000
UV-anlegg	”	105.000
Adkomstveg	”	35.000
Erstatninger	”	50.000
Driftsovervåkning	”	100.000
Uforutsett	”	110.000
<u>Prosjektering, byggeledelse</u>	”	<u>140.000</u>
Sum	kr.	2.580.000

Det er avsatt kr. 1.700.000 på investeringsbudsjettet til Ytterøy i 2005 og 2006.

Vurdering:

For å sikre skolen, helsetunet og de øvrige abonnentene et hygienisk sikkert vann er det helt nødvendig at eksisterende basseng skiftes ut og at det monteres UV-anlegg for desinfeksjon. Det er også nødvendig å bygge et større basseng for å sikre området brannvannsdekning. Ved å plassere det høyere opp i terrenget oppnås også at det blir et mer hensiktsmessig trykk i forsyningsområdet.

De planlagte tiltak vil tilfredsstillende kravene for at vannverket godkjennes av Mattilsynet, noe det ikke er i dag.

Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 2.580.000 og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet:

6620 Høydebasseng Ytterøy	2005	kr.	1.000.000
6620 Høydebasseng Ytterøy	2006	kr.	700.000
6620 Renovering pumpestasjoner	2007	kr.	600.000
6620 Utskifting ledninger	2007	kr.	280.000